Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:17

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/pompa-do-zostawow-solarnch-omis-25-40130-ze-srubunkiami-p-3158.html



# Pompa do zostawów solarnch OMIS 25-40/130 ze śrubunkiami

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **284,89 zł** |
| Cena netto | **231,62 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **omnioni6** |
| Kod producenta | **2339** |
| Producent | **OMNIGENA** |

## Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Pompy solarne serii OMIS przeznaczone są do cyrkulacji wody w grzewczych systemach solarnych. Pompy mogą pracować w obiegach wodnych oraz w obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50.

Maksymalna temperatura wody/wody z glikolem w obiegu nie może przekraczać 120ºC i nie może być niższa niż 5°C

Pompy nie mogą pracować w obiegach wodnych lub w obiegach zawierających wodę z glikolem w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego).

INSTALACJA POMPY

Zalecane jest montowanie pompy OMIS na rurociągu powrotnym tzn. przed kolektorem. Bezpośrednio przed pompą i za pompą powinny być zainstalowane zawory kulowe umożliwiające ew. demontaż pompy i jej konserwację bez opróżniania układu grzewczego z czynnika grzewczego.

Pompa musi być zamontowana tak, aby:

· Wymagany przepływ wody był zgodny ze strzałką pokazaną na korpusie pompy

· Oś pompy musi być zamontowana zawsze w pozycji poziomej. Ustawienie osi pompy w innym położeniu doprowadzi do przedwczesnego zużycia łożysk i zablokowania pompy,

· Puszka zasilająca nie może być umieszczona pod pompą ewentualna skroplona woda z obudowy silnika może zalać połączenia elektryczne, co doprowadzi do awarii, awaria pompy spowodowana zalaniem puszki przyłączeniowej nie podlega naprawie gwarancyjnej.

· Pomieszczenie, w którym będzie zamontowana pompa musi być zadaszone i nie może być wilgotne,

· Do pompy powinien być łatwy dostęp w celu jej konserwacji i odpowietrzenia.

Przed uruchomieniem upewnij się, że instalacja jest napełniona wodą lub wodą z glikolem Pompa nie może pracować „na sucho” bez wody lub wody z glikolem. Praca „na sucho” doprowadzi do zniszczenia pompy. W celu rozruchu pompy należy

ustawić prędkość obrotową na najwyższy (najszybszy) bieg III, odkręcić śrubę odpowietrzającą znajdującą się na tylnej ścianie silnika i włączyć pompę. Jeżeli z pompy będzie wypływać woda bez drobin powietrza oznacza to, że układ jest odpowietrzony.

WYKONANIE:

korpus pompy z żeliwa, wirnik z norylu, wał ceramiczny

CECHY I ZALETY:

- regulowana prędkość obrotowa (3 zakresy)
- cicha praca
- standardowe wymiary montażowe króćców
- solidna konstrukcja
- niezawodna
- łatwa obsługa

| TYP | wydajność max. [l/min] | wysokość podn. max. [m] | moc silnika [W] | prąd uzwojenia max. [A] |
|---|---|---|---|---|
| OMIS 25-40/180<br>OMIS 25-40/130 | 40 | 4 | I bieg -32,<br>II bieg - 48,<br>III bieg - 62 | I bieg - 0,15,<br>II bieg - 0,22,<br>III bieg - 0,28 |
| OMIS 25-60/180<br>OMIS 25-60/130 | 50 | 6 | I bieg - 55,<br>II bieg - 70,<br>III bieg - 100 | I bieg - 0,25,<br>II bieg - 0,35,<br>III bieg - 0,45 |
| OMIS 25-80/180 | 95 | 8 | I bieg - 145,<br>II bieg - 170,<br>III bieg - 182 | I bieg - 0,63,<br>II bieg -0,73,<br>III bieg - 0,79 |
| OMIS 32-60/180 | 65 | 6 | I bieg - 46,<br>II bieg - 67,<br>III bieg - 93 | I bieg - 0,2,<br>II bieg - 0,29,<br>III bieg - 0,4 |
| OMIS 32-80/180 | 125 | 8 | I bieg - 135,<br>II bieg - 190,<br>III bieg - 225 | I bieg - 0,65,<br>II bieg - 0,91,<br>III bieg - 1,17 |
| OMIS 40-50/200 | 125 | 5 | I bieg - 95<br>II bieg - 135<br>III bieg - 145 | I bieg -0,45<br>II bieg - 0,60<br>III bieg - 0,65 |
| OMIS 40-80/200 | 170 | 8 | I bieg - 150,<br>II bieg - 220,<br>III bieg - 270 | I bieg - 0,7,<br>II bieg - 1,1,<br>III bieg - 1,22 |